

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от «18» августа 2021г. № 105/1/1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Басмановская средняя общеобразовательная школа»,
Директору Гомзиковой Юлии Васильевне

Должностным лицом (должностными лицами): Инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО
Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО - Бакиным Станиславом Юрьевичем,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица уполномоченного на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: Не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: Решения о проведении выездной проверки от 12.08.2021 № 105

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 623612, Свердловская область, Талицкий район, с. Басмановское,
Ул. Восточна, 2

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

В период: с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 16.08.2021
с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 18.08.2021

Проведено: внеплановое надзорное мероприятие
(плановое/внеплановое)

Выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении: МКОУ «Басмановская средняя общеобразовательная школа»
ИНН 6654008288;

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная
категория риска)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Басмановская СОШ»
Гомзикова Юлия Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований

пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Формирование сигналов управления системами оповещения смонтированной на объекте защиты, осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя (ИП 212-141), не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р СП 5.13130-2009.</p> <p>Обеспечить формирование сигналов управления системами оповещения смонтированной на объекте защиты, при срабатывании двух пожарных извещателей (ИП 212-141).</p>	<p>Нарушены: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479); п. 4 вст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1, п. 14.2, приложение – Р СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;</p>	30.06.2022	
2.	<p>Двери помещений складов (гладильной, электрощитовой) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30.</p> <p>Двери помещений складов (гладильной, электрощитовой) выполнить с соответствующим требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>	<p>Нарушены ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.14 Таблица 1, Таблица 2* п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7).</p>	30.06.2022	
3.	<p>На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по планово-предупредительному ремонту систем автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС и СОУЭ). В соответствии с актом</p>	<p>Нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479).</p>	30.06.2022	

	<p>составленным руководителем организации и представителем обслуживающей организации, срок эксплуатации оборудования автоматических систем противопожарной защиты, превышает срок установленный заводом изготовителем (более 10 лет).</p> <p>На объекте защиты провести капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.</p>			
4.	<p>На объекте защиты отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно проектная документация, а так же паспорта смонтированного оборудования, акты ввода в эксплуатацию и ведомости смонтированного оборудования.</p> <p>На объекте защиты обеспечить наличие технической документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно проектной документации, а так же паспортов смонтированного оборудования, актов ввода в эксплуатацию и ведомостей смонтированного оборудования.</p>	<p>Нарушены п. 54 Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479), РД 009-01-96 п.1.5.1.</p>	30.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Бакин Станислав Юрьевич, инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО
Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

18.08.2021г.

(подпись)

Предписание для исполнения
получил, представитель
контролируемого лица:



(подпись)

18.08.2021г. Директор МКОУ
«Басмановская СОШ»
Гомзикова Ю.В.

(дата, фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении и
получения предписания:

(подпись)

(дата, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576083

Владелец Гомзикова Юлия Васильевна

Действителен с 31.05.2022 по 31.05.2023