




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79
E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

с. Басмановское
(наименование населенного пункта)

« 12 » ноября 2021 г.
(число, месяц, год)



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных
Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
№ Р-332-282-рш-П

С 10.11.2021 по 12.11.2021 по адресу: 623612, Свердловская область, Талицкий район, село Басмановское, улица Ленина, 31
(место проведения проверки)

на основании решения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от «01» ноября 2021 года № Р-332-282-рш

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка с целью проверки выполнения ранее выданного предписания от 02.04.2021 г. № 332-1140-О-П срок для исполнения которого истек, в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Басмановская средняя общеобразовательная школа», (Далее – МКОУ «Басмановская СОШ»)
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами): 623612, Свердловская область, Талицкий район, село Басмановское, улица Ленина, 31 .

Адрес электронной почты: basmschool@mail.ru

Продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня, с 10.11.2021 по 12.11.2021г.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора № Р-332-282-рш-А от 12.11.2021.

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
---	------------------------	-----------	--------

1	Чуклин Леонид Павлович	Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела	Ответственный за проведение проверки
---	------------------------	--	--------------------------------------

При проведении проверки присутствовали: **Директор МКОУ «Басмановская СОШ» Гомзикова Юлия Васильевна.**

В ходе проведения проверки: выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушений
1	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен ответственный за электрохозяйства, и заместитель ответственного за электрохозяйство, из числа руководителей и специалистов организации. После прохождения проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.2.3, 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированные в Минюсте РФ 22.01.2003, рег. № 4145 (далее - ПТЭЭП)	Юридическое лицо МКОУ «Басмановская СОШ»	15.05.2022
2	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал для эксплуатации электроустановки МКОУ Басмановская СОШ.	п. 1.2.1 ПТЭЭП	Юридическое лицо МКОУ «Басмановская СОШ»	15.05.2022
3	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена 1 группа допуска. Не назначены руководителем предприятия работники из числа электротехнического персонала, имеющих группу 3 по электробезопасности, для проведения инструктажа и присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	Юридическое лицо МКОУ «Басмановская СОШ»	15.05.2022

4	Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	Юридическое лицо МКОУ «Басмановская СОШ»	15.05.2022
5	Не оформлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между филиалом ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго» и МКОУ Басмановская СОШ по второму источнику питания.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	Юридическое лицо МКОУ «Басмановская СОШ»	15.05.2022

Директору МКОУ «Басмановская СОШ» Гомзиковой Юлии Васильевне издать приказ, направленный на устранение замечаний данного предписания с указанием ответственных за выполнение. Копию приказа направить в Уральское управление Ростехнадзора (623418 г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 87; факс (3439)36-53-25).

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об исполнении предписания.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал(и):

Государственный инспектор

Каменск-Уральского территориального отдела

Л.П.Чуклин

(ФИО, должность лиц, проводивших проверку) (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Директор МКОУ «Басмановская СОШ» Гомзикова Юлия Васильевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (п.

«12» ноября 2021 г.



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576083

Владелец Гомзикова Юлия Васильевна

Действителен с 31.05.2022 по 31.05.2023